



JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

Број: ВНУ-299/14

Датум: 23.01.2015. године  
XIV-1/1-ТТ/МК

**ПРЕДМЕТ:** Јавни позив за набавку услуга: Испитивање и одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара у ГСП Београд – (по партијама, бр. ВНУ-299/14 – појашњење 1 и измена Конкурсне документације 1

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ  
  
Лепосавка Видовић, дипл. правник  




ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“  
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29, поштански фах 60; телефон: 011/ 366 4000  
телефакс: 011/ 2631 760; текући рачун: 290-11568-68; e-mail: office@gspbeograd.com

Број: ВНУ-299/14

Датум: 23.01.2015. године

**ПРЕДМЕТ: Јавни позив за набавку услуга: Испитивање и одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара у ГСП Београд – (по партијама, бр. ВНУ-299/14 – појашњење 1 и измена Конкурсне документације 1**

На основу захтева за разјашњењем добијеним од стране заинтересованог понуђача, сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12) Наручилац врши измену Конкурсне документације на следећи начин:

Питања:

1. Зашто је у условима за учествовање дата само дозвола МУП-а а не и лиценца за обављање радијационе делатности иако је она била обавезна по закону?
2. на стр.13/45 за партију 1 тачка 2, као доказ се тражи Потврда о положеној обуци за руковање јонизационим детекторима, напомињемо да сервисирање јонизационих детектора пожара може вршити само неко ко има лиценцу за обављање радијационе делатности.
3. Да ли је довољно доставити Лиценцу агенције и уговор са INN Винча где се и врши трајно одлагање извора јонизирајућих зрачења.
4. Да ли је довољно доставити Лиценцу од Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије где се тачно наводи да понуђач има уговор са NOS за превоз и трајно складиштење извора јонизујућих зрачења као доказ да понуђач поседује возило за транспорт извора јонизујућих зрачења.
5. Да ли је на предметним објектима систем у функцији?

Одговори:

Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу који се односи на технички опис:

Код техничког описа за партију број 1, мења се следећи услов: „**Потврду о положеној обуци за руковање јонизационим детекторима, за бар једног запосленог, потврду издаје овлашћена установа (институт Винча)**”.

И измењен гласи: **Понуђач је у обавези да достави Лиценцу за обављање радијационе делатности, коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.**

Код техничког описа за партију број 2, треба додаје се следеће:

**Понуђач уместо овлашћења за деконтаминацију може да достави Лиценцу за обављање радијационе делатности, коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Уколико је у лиценци наведено да понуђач има важећи Уговор са овлашћеном установом (Институт Винча или Нуклеарни објекти Србије) за превоз и трајно складиштење радиоактивних јављача пожара (извора јонизујућег зрачења), онда је довољно доставити само лиценцу, у којој је то наведено, за партију број 2.**

Према последњим извештајима, пп централе у Погону „Космај“ и на локацији „Дорћол“ – Ауторадионица су ван функције. Потребно је да понуђач изврши преглед и ових система, утврди тачно стање и предложи мере поправку централе, замену делова или постављање нове пп централе.

**У свему осталом Наручилац остаје при условима наведеним у Конкурсној документацији.**

**У складу са наведеним, комплетна измењена конкурсна документација ће бити објављена на Порталу за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.**

Ово разјашњење чини саставни део Конкурсне документације за набавку бр. ВНУ-299/14.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

*J. Milošević*

Томислав Милошевић